

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ульяновской области**

Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27, единый телефон доверия 8-(8422)-39-99-99, http://73.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Старомайскому и  
Чердаклинскому районам Ульяновской области Управления надзорной деятельности и профилактической работы**

ул. 50-лет ВЛКСМ-37, р. п. Чердаклы, Ульяновской области, 433400, тел: (231) 2-12-01, E-mail: ogpncherd@yandex.ru

Предписание N 25/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**1. Муниципальному дошкольному образовательному учреждению Старомайский детский сад № 5 для исполнения пункта №1;**

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Старомайскому и Чердаклинскому районам Ульяновской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области Чернова Александра Андреевича № 25 от 25.03.2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" «02» апреля 2021 г. с 11 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. «15» апреля 2021 г. проведена плановая выездная проверка, государственным инспектором Старомайского и Чердаклинского районов по пожарному надзору Усмановым Илфатом Наилевичем, совместно с Заббаровой Ольгой Васильевной - заведующей МДОУ Старомайский детский сад № 5.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
	Здание детского сада по адресу: 433460, Ульяновская обл., Старомайский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Гоголя, д.18			
1.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1.	часть 7 статьи 83 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	04.05.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

С предписанием ознакомлен (а),  
копию получил (а):

  
(подпись)

Заведующая МДОУ Старомайнский детский сад  
№ 5 Заббарова О.В.

(должность, фамилия, инициалы)

"15" апреля 2021 года

  
(подпись)

"15" апреля 2021 года



Государственный инспектор Старомайнского и  
Чердаклинского районов по пожарному надзору  
И.Н. Усманов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)